



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
odbor služby dopravní policie



Č. j. KRPT-135084-2/ČJ-2023-0700DP

Ostrava 9. června 2023

Počet stran: 2

PROINK s.r.o.
Starobělská 1133/5
700 30 Ostrava - Zábřeh

Přechod pro chodce na sil. I/59 ul. Ostravská, Sběrný dvůr - stanovisko

Odbor služby dopravní policie Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, jako dotčený orgán podle ustanovení § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, příslušný k uplatnění stanoviska k zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích v územním a ve stavebním řízení, na základě Vaší žádosti o vyjádření k předložené projektové dokumentaci

s o u h l a s í

s předloženou projektovou dokumentací pro společné povolení stavby.

Naše součást obdržela žádost o stanovisko ke shora uvedené stavební akci. Předložená projektová dokumentace řeší návrh novostavbu přechodu pro chodce přes silnici I/59 ul. Ostravskou v Petřvaldě včetně osvětlení tohoto přechodu. Navržen přechod pro chodce standardní šířky 4,0 m, vedený kolmo na jízdní pruhy s vyčkávacím prostorem (ochranným ostrůvkem). Přechod je rozdělen dělícím/ochranným ostrůvkem šířky 3,0 m.

Přechod pro chodce je veden přes dva jízdní pruhy před křižovatkou, z nichž jeden je pro odbočování vlevo. Chodník bude v místě přechodu pro chodce přes komunikaci stavebně upraven. Bude provedeno snížení obrubníku na výškový rozdíl 20 mm nad niveletu jízdního pásu, provedeny hmatové úpravy – varovný pás v šířce 400 mm vyznačujícím hranici mezi pruhem pro chodce a jízdním pruhem, kolmo na něj v ose přechodu signální pás šířky 800 mm vyznačujícím orientačně důležité místo.

V rámci stavby přechodu pro chodce je navrženo nasvětlení nového přechodu pro chodce. Adaptační zóna nasvětlení místa nového přechodu pro chodce je splněna stávajícími svítidly na stávajících stožárech. Nasvětlení přechodu pro chodce navrhujeme provést svítidly LED s asymetrickým rozložením svítivosti, speciálními svítidly se světelně technickými vlastnostmi pro osvětlování přechodů s barvou světla bílá. Návrh je proveden

30. dubna 24
728 99 Ostrava

www.policie.cz

Tel.: +420 974 721 259
E-mail: epodatelna.policie@pcr.cz
ID DS: n5hai7v

podle Technických kvalitativních podmínek kapitoly 15 "Osvětlení pozemních komunikací" (TKP 15) vydaných ministerstvem dopravy. Je navrženo osvětlení přechodů dvěma svítidly s pravostranným vyzařováním umístěné oboustranně na komunikaci. Jedno svítidlo je navrženo na novém stožáru ve výšce 6m a druhé svítidlo je navrženo na atypickém výložníku ve výšce 6m na stávajícím ocelovém stožáru VO.

Technické řešení návrhu komunikací dodržuje zejména ČSN 73 6110 – Projektování místních komunikací a vyhl. č. 398/2009 Sb. o obecných požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Součástí projektové dokumentace byla Technická zpráva, Katastrální výkres, Koordinační situační výkres, Vzorové řezy, Rozhledy.

Policie České republiky, jakožto dotčený orgán s předloženým návrhem souhlasí, neboť odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

Zpracoval:
kpt. Bc. Martin Šimek

plk. Mgr. Petr Štencel
vedoucí odboru

plk. Mgr. Petr Štencel
09.06.2023 14:37:47
Digitálně podepsal:
plk. Mgr. Petr Štencel
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Důvod: